

Вход. № 1

03.01.2023



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Ленинградской области

**Киришская  
городская прокуратура**

ул. Победы, д. 10, г. Кириши,  
Ленинградская обл., 187110

Директору ЛОГБУ «Киришский  
комплексный центр социального  
обслуживания населения»

Галушкиной И.Ю.

б-р. Молодежный, д.14, г. Кириши,  
Ленинградская область, 187110

27.01.2023 № 7-01-2023

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений требований  
законодательства о пожарной  
безопасности

Киришской городской прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры области от 20.01.2023 № 20-27-2023/10 о проведении проверки соблюдения прав граждан, пребывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства, проведена проверка исполнения требований законодательства ЛОГБУ «Киришский комплексный центр социального обслуживания населения», в ходе которой выявлены нарушения.

Отношения в области пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности.

Статьей 1 Закона № 69-ФЗ предусмотрено, что требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; под противопожарным режимом понимается совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Нормативные документы по пожарной безопасности представляют собой национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие

АГ № 424438

требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила).

В соответствии с п. 24 Правил руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Вместе с тем, проведенной Киришской городской прокуратурой проверкой установлено, что требования названного законодательства ЛОГБУ «Киришский комплексный центр социального обслуживания населения» в полной мере не исполняются.

В ходе проверки с участием инспектора ОНД и ПР Киришского района выявлены следующие нарушения:

- руководитель организации не обеспечил наличие на двери лестничной клетки устройство для самозакрывания. (дверь, ведущая из детской комнаты отдыха на площадку лестничной клетки второго этажа)
- руководитель организации не обеспечил наличие на двери лестничной клетки устройство для самозакрывания. (дверь, ведущая из взрослой комнаты отдыха на площадку лестничной клетки второго этажа);
- руководитель организации не обеспечил наличие на двери лестничной клетки устройство для самозакрывания. (дверь, ведущая из блока детских спальных помещений площадку лестничной клетки второго этажа).

Указанные факты свидетельствуют о нарушении требований пожарной безопасности, обязательных для исполнения и направленных на достойное проживание и пребывание престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства, что является недопустимым и должно быть устранено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Киришской городской прокуратуры, предоставив копию протокола рассмотрения представления в прокуратуру.
2. Безотлагательно принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить прокурору в установленный законом месячный срок с момента получения представления с приложением копии протокола совещания, приказа о наказании.

Заместитель городского прокурора  
младший советник юстиции



Е.С. Агеева